



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

367015, г. Махачкала, ул. Ярагского, 124а, тел. 67-32-43 E-mail: mchs\_pord @ dinet. ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Ленинскому району г. Махачкала

(наименование органа государственного пожарного надзора)

376004, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 42, тел. 55-15-87

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 316/1/164**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

*Директору МБОУ – 50 Изиеву М.А.*

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«23» 10. 2012 г. проведено мероприятие по надзору государственным инспектором ОНД  
(должность, звание, фамилия,

Ленинского района г. Махачкала старшим лейтенантом внутренней службы Абдулкадыровым М.М.  
имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

в здании и в помещении МБОУ - 50, расположенного по адресу г. Махачкала, ул. Лантиева № 53  
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заком по хозяйственной части

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Демонтировать двери на путях эвакуации с актового зала, открывающиеся не по направлению выхода.	ППР п.34 РФ ППРФ №390	19.06.12г.	
2	Состояние огнезащитной обработки проверять (не реже двух раз в год)	ППР п.34 ППРФ №390	19.06.12г.	
3	По периметру кровли здания предусмотреть ограждение высотой 0,6м в соответствии с ГОСТ 25772.	п.8.11 СНиП 21-01-97	19.06.12г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Госинспектор ОНД Ленинского района

г. Махачкала Абдулкадыров М.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» октября 2012 г.

Предписание для исполнения получил(а):

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«23» октября 2012 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Директор Изиев М.А.

(должность, фамилия, инициалы)